

Олійнику А.В

**Витяг з протоколу
засідання Технічної ради ПрАТ «АК «Київводоканал»
від 12.07.2018 № 193**

Порядок денний:

1. Розгляд зміни до проектної документації мереж каналізування в частині методу їх прокладання об'єкта «Будівництво об'єктів рекреаційного побутового і громадського призначення» по вул. Ломоносова (обмеженого вулицями Ломоносова, Касіяна Конєва). (Замовник: ТОВ ТМО «Ліко - Холдинг» ТУ від 22.01.2018 № 2070 на каналізування).

Доповідач: Кобан І. А.

2. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення» за адресою: вул. Львівська, 15. (Замовник: ТОВ «Інвест – Будресурс». ТУ від 22.04.2016 № 4540 на водопостачання; ТУ від 22.04.2016 № 4326 на каналізування).

Доповідач: Попова О.С.

3. Розгляд зміни до проектної документації зовнішніх каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво житлового комплексу з об'єктами соціально-побутового призначення» за адресою: Дніпровська набережна, 18 (11 мкр., ж/м Позняки). (Замовник: ТОВ «Спар-інвест». ТУ від 26.07.2017 № 11177 на каналізування).

Доповідач: Булика О.В.

4. Розгляд зміни до проектної документації зовнішніх водопровідних мереж об'єкта: «Будівництво житлового, торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом» за адресою: вул. М. Майорова, 2. (Замовник: ПП «Харон-Вестойл» ТУ від 27.05.2013 № 8507 на водопостачання)

Доповідач: Яцюк А.В.

5. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво відкритої автостоянки» за адресою: вул. Колекторна, 46. (Замовник: ТОВ «Будівельник 2010» ТУ від 02.10.2017 № 12909 на водопостачання; ТУ від 02.10.2017 № 12889 на каналізування).

Доповідач: Баньковська С. В.

6. Повторний розгляд зміни до проектної документації зовнішніх водопровідних мереж об'єкта: «Будівництво громадсько-житлового будинку з будівлею районного управління внутрішніх справ» за адресою: вул. Кутузова, 18/7. (Замовник: ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд-Інвест» для Головного управління міністерства внутрішніх справ України в м. Києві» ТУ від 24.07.2017 № 11667 на водопостачання).

Доповідач: Глазовська Т.О.

7. Розгляд гідравлічного розрахунку водопостачання для об'єкта: «Будівництво житлового комплексу і об'єктів культурно-побутового і виробничого призначення та їх обслуговування в експлуатації» за адресою: вул. Свободи, 1 в с. Гатве. (Замовник: ТОВ «ВК Підряд» ТУ немає).

Доповідач: Олійник А.В.

8. Розгляд зміни до проектної документації зовнішніх водопровідних мереж об'єкта: «Ведення тепличного господарства по вирощуванню садженців плодових та ягідних культур» за адресою: просп. Перемоги, 67. (Замовник: ТОВ «Тепличне господарство «Веркон-Агрус» ТУ від 12.04.2017 № 12461 на водопостачання).

Доповідач: Столярчук О.В.

9. Розгляд проектної документації позамайданчикивих каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами» за адресою: вул. Сагайдака, 101. (Замовник: ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій». ТУ від 11.11.2016 № 10847 на каналізування).

Доповідач: Борозенець А. О.

10. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Двоповерховий приватний житловий будинок» за адресою: пров. Молочанський, 4-а. (надається повторно, на Технічну раду від 26.06.2018. Замовник

не з'явився). (Замовник: громадянка Симонова М. В. ТУ від 12.10.2017 № 12966 на водопостачання; ТУ від 12.10.2017 № 12946 на каналізування). Доповідач: Костенко О.В.

11. Розгляд проектної документації зовнішніх каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво магістрального самопливного колектора на вулицях Переяславській, Горького, Коцюбинського в мкрн. Бортничі» за адресою: **вул. Є. Харченка, мкрн. Бортничі** (надається повторно, на Технічну раду від 26.06.2018 Замовник не з'явився). (Замовник КП «Позняки – Інвест–УКБ»: ТУ від 16.03.2018 № 6525 на каналізування).

Доповідач: Макаренко Л. Б.

12. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єктів: «Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» за адресою: **вул. Юнацька, 38, 40 та Практична, 12, 14 (Жуляни)**. (ТУ від 01.03.2017 № 12367 на водопостачання; ТУ від 05.01.2018 № 12401 на каналізування); «Будівництво житлового будинку за адресою: **вул. Юнацька 48,50,52**» (ТУ від 12.12.2016 № 12185 на водопостачання; ТУ від 12.12.2016 № 12212 на каналізування); «Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: **вул. Юнацька 42,44,46 (Жуляни)**» (ТУ від 01.03.2017 № 12366 на водопостачання, ТУ від 05.01.2018 № 12400 на каналізування). Замовник: ТОВ «Скайпарк Груп».

Доповідач: Лапань А. Г.

13. Розгляд проектної документації зовнішніх мереж водопроводу та каналізації об'єкта «Будівництво зблокованих житлових будинків садибного типу» на **вул. Буйка, 28** (правовий висновок Департаменту правового забезпечення від 03.07.2018 № 423/18/18/03-18 додається). (Замовник: ОК «ЖБК «Міський дім». ТУ від 21.03.2016 № 11568 на водопостачання; ТУ від 21.03.2016 № 11598 на каналізування). Протокол засідання Технічної ради від 05.04.2018 № 187.

Доповідач: Низова І. В.

14. Розгляд зміни до проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Реконструкція з надбудовою житлового будинку» за адресою: **вул. Дмитрівська, 60/19**. (Замовник: ПП «Спецжитлофонд» ТУ від 21.07.2016 № 10347 на водопостачання; ТУ від 02.11.2016 № 10366 на каналізування).

Доповідач: Гриб А. М.

15. Розгляд проектної документації зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж об'єкта: «Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями» за адресою: **Позняки, 4-й мрки., діл. № 85**. (Замовник: ТОВ «Пайнері парк» ТУ від 03.08.2016 № 11883 на водопостачання; ТУ від 03.08.2016 № 11889 на каналізування).

Доповідач: Гриб А. М.

16. Розгляд питання перекладки вуличної водопровідної мережі Д=500мм за адресою **вул. Грушевського, 10 – 12** або її санації внутрішньої поверхні методом «протягування склопластикової труби».

Доповідач: Тимчук М. М.

17. Розгляд проекту розташування гідравлічної частини **міні ГЕС на НС «Крутогірна»** Управління Деснянської водопровідної станції.

Доповідач: Стуржа М. Д.

Присутні учасники Технічної ради:

- Крушановський С.І. – заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку;
- Юник Н.Є. – заступник генерального директора по капітальному будівництву та інвестиціях, заступник голови Технічної ради;
- Ковалишен А.В. – головний інженер ПрАТ «АК «Київводоканал»;
- Верхотуров О.Ю. – заступник головного інженера;
- Костюк В.А. – перший заступник директора департаменту – головний інженер департаменту експлуатації водопровідного господарства;
- Тимчук М.М. – заступник директора департаменту – начальник управління експлуатації водопровідних мереж та насосних станцій департаменту експлуатації водопровідного господарства;
- Ролінський Р.К. – заступник начальника управління – головний інженер управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Грубрин В.С. – головний інженер Бортницької станції аерації департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Корлюга В.С. – головний диспетчер головної диспетчерської;

Семеняк А.О. – головний інженер технічного департаменту;

Нізейка О.В. – начальник відділу інженерного супроводження проектів технічного управління дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації;

Любинецька К.І. – провідний інженер відділу виробничого моніторингу управління виробничого моніторингу та технологічного контролю, секретар Технічної ради.

Відсутні з поважних причин:

Мазур Ю.П. – перший заступник директора департаменту – начальник управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій департаменту експлуатації каналізаційного господарства;

Петленко Р.В. – заступник директора – начальник технічного управління дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації;

Куш О.В. – головний інженер розрахункового департаменту;

Сидоренко В.П. – головний енергетик – начальник відділу головного енергетика та механіка;

Каложний А.М. – начальник управління розвитку департаменту інформаційного забезпечення та зв'язку;

Баранік В.П. – заступник начальника управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації;

Кияниця Ю.О. – начальник відділу методології метрологічного забезпечення.

Запрошені від ПрАТ «АК «Київводоканал»: директор департаменту екологічного нагляду Гуменюк О. В.; представники управління видачі технічних умов та розгляду проектної документації: Непочатов О.О., Пунда О.В., Овсієнко Н.В.

Запрошені від сторонніх організацій: ТОВ ТМО «Ліко – Холдинг» Кобан І.А.; ФОП «Ліфанов О.М.» Булика О.В.; ПП «КАМ - Проект» Попова О.С.; ТОВ «Арахуд Студіо» Яшук А.В.; ПК «Проектний комплекс» Баньковська С. В.; ТОВ ПВЦ «Сервіт» Гриб А.М.; Укрбуд «Девелопмент» Глазовська Т. О.; ТОВ «БК «Міськбудінвест» Борозенець А. О.; ФОП «Столярчук О.В.» Грицай О.М.; ФОП «Осташенко» Костенко О.В.; ТОВ «Технобуд компанії» Макаренко Л.Б.; ТОВ «Скайпарк ГРУП» Лапань А.Г.; ТОВ «АПБ Новий вік» Нізова І. В.; ТОВ «ПВЦ «Сервіт» Гриб А. М.; ФОП «Теличко В.І.» Теличко В. І., Олійник А.В.; фізична особа – підприємець Стуржа М.Д.; ПрАТ «Будівкнермережа-5» Очеретний Р. В.

Відповідно до «Порядку денного»:

Сьоме питання

Слухали інженера проекту ФОП «Теличко В.І.» Олійника А.В. щодо розгляду гідравлічного розрахунку водопостачання для об'єкта: «Будівництво житлового комплексу і об'єктів культурно-побутового і виробничого призначення та їх обслуговування й експлуатація» за адресою: вул. Свободи, 1 в с. Гатне. (Замовник: ТОВ «ВК Підряд»).

Після обговорення постановили:

Гідравлічний розрахунок водопостачання для зазначеного об'єкта розглянуто. Рекомендувати проектній організації ФОП «Теличко В.І.» зазначити на кресленнях, в місці підключення до міських водопровідних мереж, вузол обліку води з дистанційно керованим пристроєм і його влаштування передбачити проектом на водопостачання зазначеного об'єкту.

Голова правління –
генеральний директор,
голова Технічної ради



Д. Новичький